Endress+Hauser
People for Process Automation

Réglages de paramètres

Informations à fournir à la commande	
Client	KWI FRANCE FR-73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX
Commande d'achat client	c_sg_52114_005_01
Numéro de commande client / poste	3011061522
Numéro de commande interne / poste	FR-3006851499-20

Information appareil	
Description	PROMAG 10 L DN50
N° de Tag	
Numéro de série	SA2CE819000
N° commande	10L50-1AE8/139
Référence de commande étendue	10L50-QKGA1AA0A4AA

Appareil	
Protocole de communication	HART
Logiciel d'appareil	V1.04.03
Révision de communication	Dev.4/DD.1 [ID 45(hex)]

Unités	
Unité de débit volumique	dm^3/min
Unité de volume	dm^3

Interface utilisateur	
Langue	Francais
Affectation ligne 1	Débit volumique
Affectation ligne 2	Totalisateur 1

Totalisateur	
Unité de volume	dm^3
Affectation totalisateur 1	Débit volumique

Sortie courant 1	
Affectation sortie courant	Débit volumique
Gamme courant	4-20 mA HART NAMUR
Valeur 20 mA	300 dm^3/min
Mode mesure	Standard
Constante de temps	1 s

Sortie impulsion 1	
Affectation impulsion	Débit volumique
Valeur d'impulsion	2.5 dm^3
Durée d'impulsion	100 ms
Signal de sortie	passif/negatif

Opérateur
Cernay, 2021-12-31, David Walch

Ce document a été généré électroniquement et est valide sans signature.

Endress+Hauser Flowtec AG
35, Rue de l'Europe
F-68700 Cernay
France
www.endress.com

Endress+Hauser
People for Process Automation

Réglages de paramètres

Information appareil

Description	PROMAG 10 L DN50
N° de Tag	
Numéro de série	SA2CE819000
Mode défaut	Valeur minimale

Endress+Hauser Flowtec AG
35, Rue de l'Europe
F-68700 Cernay
France
www.endress.com