Eurotec DÉVELOPPEMENT

BRETAGNE

Traitement des eaux -*Water Treatment*

FICHE D'INTERVENTION

Fiche N° FI 1559

Client : LDC 33 **Correspondant :** Mr MOUNIER

Tél. : Fax :

Réf devis EUROTEC Dév. : GSM : Mail : herve.mounier-fallet@...

Détail de l'intervention :

Mise en service presse à disques - MPDW 302 - 10 - 22 - 01

Réglage pour une concentration de 55g/L :

Vis à 20 Hz, agitateur à 30 Hz, pompe d'alimentation à 15 Hz

soit un débit d'alimentation de 1,9 m³/H => 104,5 Kg/H MS

Résultat : 16,2 %.

- difficulté de floculation (la petit) dû à un manque de polymère et peut être à une référence pas optimale "bricolage en provisoire d'une pompe pour augmenter le dosage du polymère -
- fonctionnement en automatique à revoir pour qu'il coincide à la notice : agitateur et lavage en fonctionnement permanent, pas de cycle de démarrage, pas de cycle d'évacuation ...

Pour infos : la presse doit (pas) être alimenté entre 80 et 120 Kg/H pour une concentration annoncé à 30gr/l il faudra donc faire fonctionner la pompe à un débit de 3,5 m³/H pour rester sur une (débit) charge équivalente au essais.

Nombre d'heures			
Aller	Hrs	Bureau études	Hrs
Sur site	Hrs	Atelier	Hrs
Retour	Hrs	Total	Hrs

nicolas.fontaniolle@eurotec.fr

Nombre de km	
Compteur départ	kms
Compteur site	kms
Compteur retour	kms
Nb km effectuées	kms

Le technicien : Nom / Visa	Responsable SAV : Nom / Visa
PEROU	
Date : 20/03/2024	Date :
EUROTEC Développement	

Pour approbation : Nom / Visa
Fontaniol
Date :
Le Client

Bureaux et ateliers : Z.I. Le Douarin Guénin - 56150 BAUD France Tél : +33(0)2 97 25 24 64 Fax : +33(0)2 97 25 25 58
s.a.r.l. au cap. de 50 000 €uros - APE 7490B - RCS Lorient 397 609 975 - N° TVA intracom. : FR82 397 609 975 - Siret : 397 609 975 00032
contact@eurotec-dev.fr www.eurotecwater.com export@eurotec-dev.fr