MILTON ROY
Milton Roy Europe
EMEA
Siège social
10 Grande Rue - 27360 Pont-Saint-Pierre
BP 8313 - 27108 Val-de-Reuil Cedex
France
Tel +33(0)2.32.68.30.00 Fax +33(0)2.32.68.30.93
mr14.contact@miltonroy.com
www.miltonroy.com

PV DE CONTRÔLE
TEST CERTIFICATE

N° Affaire/ligne *Sales order/Line* : **22007014/005**

Pompe doseuse *Dosing pump* — **Type** *Type* : **GA170P6P3V.**

Code produit *Product code*	**GA170P6P3V**	**N° de série** *Serial n°.*	**202208090007**
N° cde. client *Customer order n°*	**10036838**	**N° repère** *Tag n°.*	**-**

CARACTERISTIQUES Characteristics

Débit nominal *Rated capacity* : **155.0 l/h** à *at* **3.5 bar g**

Marque *Brand*	**Dosapro Milton Roy**	**Type** *Type*	**MS5622DMR**
No. de série *Serial n°.*	**22050267**	**Tension** *Voltage*	**240 V**
Puissance *Power*	**0.12 kW**	**Fréquence** *Frequency*	**50 Hz**
Vitesse *Speed*	**2710 tr/mn**	**Intensité(maxi.)** *Current value (max.)*	**0.65 A**

CONDITIONS D'ESSAI Test conditions

Intensité absorbée *Absorbed Current* : **0.37 A** à *at* **240V/50Hz** — **Type d'essai** *Test Type* : **A1**

Réf. banc d'essais *Test bench ref.* : **Poste 02** — **Position vernier** *Vernier setting* : **100 %**

Valeur mesurée *Measured value*	Instrument de mesure *Measurement instrument*
Intensité / Intensity	*INTENSITE0014G*
Pression / Pressure	*CP0017G*
Débit / Flow	*DEBITMETRE0011G*

Pression de refoulement	*Discharge pressure*	**3.5 bar g**
Débit mesuré	*Measured delivery*	**169.7 l/h**
Tarage de soupape interne	*Internal valve setting*	**0.0 bar g**
Essai d'étanchéité	*Leak test*	**4.0 bar g**

Relevés conformes aux spécifications. Measurements are conform with specifications.

Observations Remarks

VARIPULSE 3V 2221401807

Essayé à PONT-SAINT-PIERRE le *Tested in PONT-SAINT-PIERRE on* : **17/10/2022**

Contrôleur *Controller* : **Damiens Christophe**

A été testé conformément à ITOP375
Tested in accordance with

Représentant du client / Customer representative

Version imprimée/numérique valide sans signature
Computer print out valid without signature

Milton Roy Europe
EMEA
Siège social
10 Grande Rue - 27360 Pont-Saint-Pierre
BP 8313 - 27103 Val de Reuil Cedex
France
Tel +33(0)2.32.68.30.00 Fax +33(0)2.32.68.30.93
mr14.contact@miltonroy.com
Etablissement Avon
36 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon - France
Tel +33(0)1.60.74.95.20 Fax +33(0)1.60.74.95.29
mr18.contact@miltonroy.com
www.miltonroy.com

DECLARATION DE CONFORMITE UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Type d'équipement : GA170P6P3V.
Type of equipment :

Numéro d'affaire : 22007014/005
Sales order number :

Numéro de série : 202208090007 N° repère : -
Serial number : *Tag N° :*

Directives CE appliquées :
EC directives applied :

- 2006/42/CE Directive Machines / *machinery directive*
- 2014/68/UE DESP équipement sous-pression : Catégorie 4.3
  PED equipment under pressure :
- 2014/30/UE* CEM compatibilité électro-magnétique
  EMC electro-magnetic compatibility
  *suivant étendue de fourniture **according scope of supply*
- 2014/35/UE* Directive basse-tension
  Low voltage directive
  *suivant étendue de fourniture **according scope of supply*

Nous, MILTON ROY EUROPE, déclarons sous notre propre responsabilité, que le matériel désigné ci-dessus est en conformité avec les directives référencées ci-dessus sous réserve que l'installation, l'utilisation et la maintenance soient effectuées suivant les règles de l'art et selon les prescriptions définies dans les notices d'instructions.

We, MILTON ROY EUROPE, hereby declare under our responsability, that the equipments here above designated conform to the EC directives referenced, on the condition that installation, use and maintenance are performed as per recognized workmanship practices and according to the specifications given in the instruction manuals.

Date : 17/10/2022

Signature :

MILTON ROY EUROPE
Responsable OEHS EMEA
EMEA OEHS Manager
Emmanuel FONTAINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 Euros. SIREN 663 650 547 R.C.S. Evreux.

Ingersoll Rand